

PODLASKI WÓJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA		
KANCELARIA OGÓLNA		
15-264 Białystok Ciołkowskiego 2/3 tel: (85) 742-53-78	dnia 27-04-2023 *	fax: (85) 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl www.wios.bialystok.pl
L.dz. 1956 Ilość zał. podpis [podpis] znak sprawy		

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 55/2023

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.62.2023.IS	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Narew-gminna oczyszczalnia ścieków w Narwi, Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Gminna oczyszczalnia ścieków. Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Pleskowicz, Wójt	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659556	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	85 6816016	85 8733535
Adres strony internetowej: email	narew@narew.gmina.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Andrzej Pleskowicz	Stanowisko Wójt
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Andrzej Pleskowicz	Stanowisko Wójt

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Narew-gminna oczyszczalnia ścieków w Narwi
Adres do korespondencji	ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski
Regon	000546928
Rejestracja	
Telefon/ fax.	856816753

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia	07-03-2023

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

kontroli	
Data zakończenia kontroli	27-04-2023
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	24-12-2021
Okres objęty kontrolą	2021-2022
Cel kontroli	12. Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Karolina Ciskowska	Specjalista	10053
	Iga Sysuła	Główny Specjalista	10011
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli	Nie dotyczy		

1. Ustalenia kontroli

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przez Gminę Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew – Oczyszczalnia ścieków w Narwi. Kontrolę przeprowadzono jako kontrolę planową ujętą w planie kontroli na 2023 r.

Oczyszczalnia ścieków składa się z nw. urządzeń:

- przepompowni wstępnej
- punktu zlewnego
- kraty ściekowej schodkowej
- sekwencyjnego biologicznego reaktora typu Biogest
- zbiornika zagęszczania i magazynowania osadu
- stacji odwadniania osadu
- betonowego wylotu kolektora

Stan formalnoprawny uregulowany został decyzją Starosty Hajnowskiego z dnia 02.01.2014 r., znak: OS.6341.93.213.KI udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Narwi.

Zgodnie z ww. pozwoleniem ilość odprowadzanych ścieków będzie wynosić:

$Q_{dmax} = 330 \text{ m}^3/\text{dobę}$

$Q_{dśr} = 290 \text{ m}^3/\text{dobę}$

$Q_{max r} = 108\,850 \text{ m}^3/\text{rok}$

W trakcie kontroli ustalono, iż w poszczególnych latach podmiot odprowadził nw. ilości ścieków:

2021 r. – 115 958 m³

2022 r. – 125 518 m³

Odprowadzone w latach 2021 – 2022 ilości ścieków oczyszczonych przekraczają dopuszczone ilości określone w decyzji Starosty Hajnowskiego z dnia 02.01.2014 r., znak: OS.6341.93.213.KI. W 2021 r. podmiot przekroczył dozwoloną do odprowadzenia ilość ścieków o 7108 m³, natomiast w 2022 r. przekroczył o 16 668 m³.

Oczyszczone ścieki odprowadzane do rowu melioracyjnego znajdującego się na działce 731/2, obręb

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 55/2023

Narew.

Zgodnie z ww. pozwoleniem stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych nie mogą przekraczać:

BZT5 = 25 mgO₂/l

ChZT Cr = 125 mgO₂/l

Zawiesina – 35 mg/l

Badania jakości odprowadzanych ścieków w okresie 01.02.2022 r. – 31.01.2023 r.:

Pobór prób z dnia 28.03.2022 r.:

BZT5 – 6 mg/lO₂

ChZT – 80 mg/lO₂

Zawiesina – 31 mg/l

Pobór prób z dnia 14.12.2022 r.:

BZT5 – 7 mg/lO₂

ChZT – 39 mg/lO₂

Zawiesina – 11 mg/l

Podmiot wykonał wystarczającą ilość badań ścieków w kontrolowanym okresie (tj. 2 z 2 wymaganych badań). Przedstawione wyniki nie przekraczają wartości dopuszczalnych wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 02.01.2014 r., znak: OS.6341.93.213.KI.

Badania wykonane zostały przez akredytowane laboratorium (J.S. Hamilton Poland S.A.)

W trakcie kontroli pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Białymstoku w dniu 16.03.2023 r. pobrali próby ścieków oczyszczonych oraz wody z rzeki Narew poniżej wylotu ścieków do badań.

Zgodnie ze Sprawozdaniem Nr 25/BI/2023:

-wylot kolektora do rowu melioracyjnego:

Zawiesiny ogólne – 10,1 mg/l

BZT5 – 9,2 mg/lO₂

ChZT-Cr – 47,2 mg/lO₂

-rzeka Narew poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni:

pH – 7,90

Tlen rozpuszczony – 12,1 mg/lO₂

Zawiesiny ogólne - <5,0 mg/l

BZT5 – 2,2 mg/lO₂

ChZT – 50,2 mg/lO₂

Formaldehyd – 0,079 mg/l

Gospodarka odpadami

Kontrolowany podmiot posiada wpis do Bazy danych o odpadach (BDO) – numer rejestrowy: 000017078.

W wyniku oczyszczania ścieków na oczyszczalni powstają następujące odpady:

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 01 – Skratki

Kontrolowany podmiot w poszczególnych latach wytworzył następujące rodzaje i ilości odpadów:

2021 r.:

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe - 78,5000 Mg, (8,2400 Mg s.m.)

19 08 01 – Skratki - 0,600 Mg

2022 r.:

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe – 88,0 Mg (9,86 Mg s.m.)

19 08 01 – Skratki - 0,200 Mg

Odpady w postaci skratek przekazywane są uprawnionemu odbiorcy, tj. MPO Sp. z o.o. w Białymstoku.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 55/2023

Komunalne osady ściekowe przekazywane są do odzysku polegającym na ich stosowaniu do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. Podmiot w 2021 r. nie poinformował Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamiarze przekazania osadów, zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach. W 2022 r. podmiot poinformował PWIOŚ o o zamiarze przekazania osadów do rolniczego wykorzystania.

Podmiot wykonuje badania osadów oraz gleb, na których stosowane są osady.

Badania osadów oraz gleby wykonane w 2021 r.: 16.06.2021 r., 19.11.2021 r.

Badania osadów oraz gleby wykonane w 2022r.: 29.08.2022 r.

W 2021 r. podmiot zastosował 109,49 Mg osadów ściekowych

W 2022 r. podmiot zastosował 80 Mg osadów ściekowych

Podmiot sporządza i przekazuje do Marszałka Województwa Podlaskiego zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Sprawozdanie za rok 2021 złożone zostało dnia 15.03.2022 r., sprawozdanie za rok 2022 złożone zostało dnia 07.02.2023 oraz korekta w dniu 31.03.2023 r.

W sprawozdaniu za 2021 r. podmiot nie wypełnił W Dziale VII Tabela 1 informacji o „Obróbce, masie, składzie i właściwościach” komunalnych osadów ściekowych oraz Działu XI Informacja o wytworzonych odpadach. W sprawozdaniu za 2022 r. podmiot nie wypełnił Działu XI Informacja o wytworzonych odpadach.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Niepowiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane.	Kontrola.	art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz.699)
2	Nierzetelne sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów	BDO	art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz.699)
3	Przekroczenie ilości odprowadzanych ścieków w 2021 r. oraz w 2022 r.	Kontrola	Decyzja Starosty Hajnowskiego z dnia 02.01.2014 r., znak: OS.6341.93.213.KI .

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popelniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Niepowiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamiarze	art. 184 - Ustawa o odpadach - 2. Niepowiadomienie, wbrew przepisowi art. 96 ust. 8, wojewódzkiego inspektora	Andrzej Pleskowicz	Pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

dl

przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane.	ochrony środowiska o zamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane.		
--	--	--	--

4. Inne zagadnienia

07.03.2023 r. - rozpoczęcie kontroli
08.03.2023 r. - przekazanie danych przez podmiot kontrolowany
13.03.2023 r.- przekazanie danych przez podmiot kontrolowany
16.03.2023 r. - pobór prób
31.03.2023 r.- przekazanie danych przez podmiot kontrolowany
05.04.2023 r. - przekazanie danych przez podmiot kontrolowany
27.04.2023 r. - zakończenie kontroli
-tj. 7 dni kontroli

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli Nr 53/2023
- 2 Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli
- 3 Sprawozdanie z badań Nr 25/BI/2023

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Andrzej Pleskowicz - Wójt

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:

Miejsce i data podpisania protokołu: Narew, 27-04-2023

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 6

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 55/2023

9

[Signature]

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej


mgr Andrzej Pieskowicz

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

SPECJALISTA


mgr Karolina Ciskowska
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (upr.)

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Iga Sysuła
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (upr.)

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.