

15-264 Białystok
Ciołkowskiego 2/3
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 236/2022

| | | |
|---|--|--|
| Sygnatura protokołu | WI.7023.1.177.2022.KCh | |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) | |
| Identyfikacja kontrolowanego zakładu | | |
| Nazwa, adres | Gmina Narew - SUW Narew, 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski | |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji | Instalacje: 1 (054) par.2 ust.1 pkt.37) Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych. | |
| Adres kontrolowanej działalności | 17-210 Narew, Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski | |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli | Andrzej Pleskowicz, Wójt | |
| Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni) | 050659556 | |
| Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców | nie dotyczy | |
| Rejestracja | | |
| Telefon/ fax. | | |
| Adres strony internetowej: email | | |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS | Nie dotyczy | |
| Przedstawiciel kontrolowanego | Imię i nazwisko Andrzej Pleskowicz | Stanowisko Wójt |
| Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko) | Imię i nazwisko Magdalena Bańkowska | Stanowisko Specjalista ds. rozliczeń wody |

| | |
|-----------------------------|---|
| Podmiot kontrolowany | |
| Nazwa | GMINA NAREW |
| Adres do korespondencji | Gmina Narew (wiejska), Powiat hajnowski |
| Regon | 050659556 |
| Rejestracja | |
| Telefon/ fax. | |

| | |
|------------------------------|------------|
| Informacja o kontroli | |
| Data rozpoczęcia | 12-05-2022 |

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

| | |
|---------------------------|---|
| kontroli | |
| Data zakończenia kontroli | 07-06-2022 |
| Charakter kontroli | Problemowa |
| Typ kontroli | Planowa |
| Data poprzedniej kontroli | |
| Okres objęty kontrolą | 2019 - stan obecny |
| Cel kontroli | 29. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. |
| Cykl kontrolny | |
| Informacje zastrzeżone | nie |

| Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli | | | |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | Iga Sysuła | Starszy Specjalista | 10011 |
| | Karolina Chaniewska | Starszy Specjalista | 10002 |
| Wykonujący pomiary i badania | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | | | |
| Osoby uczestniczące w kontroli | | | |

1. Ustalenia kontroli

1. Informacje ogólne

Kontrola stacji uzdatniania wody w Narwi jest kontrolą planową. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ w myśl art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; gmina nie jest przedsiębiorcą, a więc nie stosuje się przepisów art. 48 w/w ustawy zobowiązujących organ do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrola w Gminie Narew została przeprowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 182/2022. Upoważnienie wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego dostarczono Wójtowi Gminy Narew, w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. w dniu 12.05.2022 r., przed podjęciem czynności kontrolnych. Upoważnienie zostało podpisane przez Wójta Gminy Narew, Pana Andrzeja Pleskowicz. Upoważnienie do kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ujęcie wody zlokalizowane jest na działce nr 1444 obręb Narew, współrzędne geograficzne: studnia nr 1A 52°54'32,54"N , 23°32'4,72"E, studnia nr 3 52°54'32,01"N , 23°32'5,61"E

Woda pobierana jest przez 24h na dobę z przeznaczeniem na potrzeby socjalno-bytowe oraz gospodarze mieszkańców wsi: Narew, Makówka, Hajdukowszczyzna, Cimochy, Rybaki, Waśki, Kutowa, Chrabostówka, Doratynka, Skatyszewo, Ancuty.

Pobór wody podziemnej odbywa się z ze studni wierconych:

- Nr 1A o głębokości 116 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 105 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $se = 24,8 \text{ m}$;
- Nr 3 o głębokości 118 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 110 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $se = 34,6 \text{ m}$;

O łącznych zasobach eksploatacyjnych ujęcia $Q = 110 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $se = 34,6 \text{ m}$ zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 24.09.1979 r, znak: GT.IV-8530/57/79.

Prowadzona jest książka eksploatacji studni.

Ujęcie wody eksploatowane jest przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

2. Pobór wody

Gmina Narew posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z ujęcia gminnego we wsi Narew, gm. Narew. z dnia 30.12.2013 r., znak: OS.6341.90.2013.KI wydane przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Pozwolenie wydane zostało na okres od 01.02.2017 r. do dnia 01.02.2034 r. W dniu 01.06.2015 r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu omyłki ww. decyzji poprzez wykreślenie punktu I.6 i zmianę brzmienia punktu I.3

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym podmiot zobowiązany jest do wykonywania

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

JK

JK

pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach co najmniej raz w roku. Zgodnie z książką eksploatacji pomiary poziomu zwierciadła wody i wydajności miały miejsce: 17.07.2018 r., 02.08.2019 r., 02.07.2020 r., 30.09.2020 r., 18.06.2021 r.

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała:

$Q_{hmax} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{dob \text{ \u015b.}} = 720 \text{ m}^3/\text{dob\u0119}$

$Q_{roczmax} = 262 \text{ 800 m}^3/\text{rok}$

Zakład prowadzi rejestr pobranej wody. Został on udost\u0119pniony inspektorom podczas wizyty w zakładzie. Codziennie ustala si\u0119 stan wodomierza. Legalizacja wodomierza mia\u0142a miejsce w roku 2018. Na podstawie r\u00f3\u017cnicy wskaza\u0144 z dnia bie\u017cącego oraz poprzedniego ustala si\u0119 ilo\u015b\u0107 pobranej wody w ci\u0105gu doby.

W kontrolowanych latach pobrano nast\u0119puj\u0105ce ilo\u015bci wody:

- 2019 – 172836 m³

- 2020 – 158181 m³

- 2021 – 166912 m³

Ilo\u015b\u0107 wody pobranej w kontrolowanym okresie nie przekracza warto\u015bci dopuszczalnych okre\u015blonych pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 30.12.2013 r., znak: OS.6341.90.2013.KI.

Sprawozdanie za I i II p\u00f3\u0142rocze 2020 roku oraz za I i II p\u00f3\u0142rocze 2021 roku zosta\u0142o z\u0142o\u017czone zgodnie z terminem ustawowym. Kontrolowany podmiot nie z\u0142o\u017cy\u0142 sprawozdania z ilo\u015bci pobranej wody za rok 2019. Na mocy art. 304 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p\u00f3\u017cn. zm.) zak\u0142ad jest obowi\u0105zany do przedstawiania wyników prowadzonych pomiar\u00f3w ilo\u015bci pobranej wody w\u0142a\u015bciwemu organowi inspekcji ochrony \u015brodowiska, w przypadku pomiar\u00f3w ci\u0105g\u0142ych - w terminie 30 dni od dnia zako\u0144czenia p\u00f3\u0142rocza, w którym pomiary zosta\u0142y wykonane - - za I p\u00f3\u0142rocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku nast\u0119puj\u0105cego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zosta\u0142y wykonane - za rok kalendarzowy.

Zgodnie z art. 45 \u015b 1 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze\u0144 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 z p\u00f3\u017cn. zm.) karalno\u015b\u0107 wykroczenia ustaje, je\u017celi od czasu jego pope\u0142nienia up\u0142yn\u0105\u0142 rok. W zwi\u0105zku z powy\u017cszym za niez\u0142o\u017cenie sprawozdania z pobranej wody za rok 2019, nie zastosowano sankcji.

Spos\u00f3b prezentacji wyników bada\u0144 jest zgodny z obowi\u0105zuj\u0105cymi wzorami i przepisami (Rozporz\u0105dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i \u017belugi Sr\u00f3d\u0142\u00f3dowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i uk\u0142adu przekazywanych wyników pomiar\u00f3w ilo\u015bci pobranych w\u00f3d podziemnych i w\u00f3d powierzchniowych oraz ilo\u015bci i jako\u015bci \u015bciek\u00f3w wprowadzonych do w\u00f3d lub do ziemi - Dz.U.2020.144).

Podmiot zobowi\u0105zany jest do okresowych bada\u0144 jako\u015bci wody przez uprawnion\u0105 Stacj\u0119 Sanitarno-Epidemiologiczn\u0105. Podczas kontroli zosta\u0142a przedstawiona ocena jako\u015bci wody, wykonana w 2019 r, 2020 r. oraz 2021 r. Zosta\u0142a ona sporz\u0105dzona przez Pa\u0144stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajn\u00f3wce. W poszczeg\u00f3lnych dokumentach Pa\u0144stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajn\u00f3wce stwierdza przydatno\u015b\u0107 wody do spo\u017cywania przez ludzi z wodoci\u0105gu Narew.

3. Woda pop\u0142uczna

Podczas kontroli stwierdzono, i\u017c wody pop\u0142uczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzane s\u0105 do kanalizacji.

2. Naruszenia

Niniejszy protok\u00f3\u0142 kontroli nie mo\u017ce by\u0107 powielany bez pisemnej zgody kierownika kom\u00f3rki inspekcji, przez któr\u0105 zosta\u0142 sporz\u0105dzony inaczej ni\u017c w ca\u0142o\u015bci.

strona 3 z 5

protok\u00f3\u0142 kontroli nr WIO\u015b-BL 236/2022

| Lp. | Rodzaj nieprawidłowości | Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.) | Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.) |
|-----|---|--|--|
| 1 | Niezłożenie sprawozdania z ilości pobranej wody za rok 2019 | kontrola | mocy art. 304 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). |

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

- 12.05.2022 r. - rozpoczęcie kontroli, oględziny ujęcia.
- 18.05.2022 r. - dostarczenie dokumentów tj. pozwolenie wodnoprawne, oceny jakości wody, ilości pobranej wody.
- 06.06.2022 r. - dostarczenie dokumentów tj. legalizacja wodomierza i książka eksploatacyjna.
- 07.06.2022 r. - zakończenie kontroli, podpisanie protokołu.

Ilość dni kontroli: 4.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Andrzejowi Pleskowicz

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 3.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 07-06-2022


Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

WÓJT

mgr Andrzej Pleskowicz

GMINA NAREW
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101

STARSZY SPECJALISTA


mgr inż. Karolina Chaniewska
inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (upr)
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.