



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2022.12.22

HK.045.35.2022

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Narew za 2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu Narew

Częstotliwość i zakres badań jakości wody z wodociągu wykonywane były zgodnie z ustalonymi na 2022r. harmonogramami poboru próbek.

W ramach nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 11 próbek wody, w tym 6 w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B oraz 4 próbki wody do badań kontrolnych.

W 2022r. w próbce wody podawanej do sieci wodociągowej wystąpiło przekroczenie wartości manganu, w związku z czym wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Przeprowadzone działania naprawcze obejmujące m.in. sprawdzenie procesu technologicznego uzdatniania wody, poprawności pracy sprężarki a także płukanie sieci oraz filtrów doprowadziły do przywrócenia prawidłowych norm sanitarnych wody z tego wodociągu.

Podwyższona wartość manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w związku z czym jakość wody oceniono jak wyżej.

Utrzymująca się podwyższona wartość manganu może pogarszać walory organoleptyczne wody oraz negatywnie wpływać na jej technologiczne wykorzystywanie, w związku z czym należy przestrzegać prawidłowości przebiegu procesu uzdatniania wody.

Pozostałe próbki nie budziły zastrzeżeń, w związku z czym wydano też 3 oceny o przydatności wody do spożycia.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. w Gdyni o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce**
Julita Gierasimiuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew (ePUAP)
2. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
3. a/a