



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2022.12.22

HK.045.34.2022

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Łosinka za 2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu Łosinka

Nadzór nad jakością wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego był prowadzony zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem jedynie uległy zmianie dwa punkty poboru wody z bieżącego nadzoru sanitarnego, gdyż punkty zgodności ustalone w harmonogramie były niedostępne w dniu kontroli.

W ramach kontroli wewnętrznej harmonogram uległ zmianie ze względu na modernizację (czasowe wyłączenie) stacji uzdatniania wody. Nie wykonano badania z zakresu monitoringu przeglądowego, a badania z zakresu monitoringu kontrolnego uległy przesunięciu.

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 4 próbki wody w zakresie parametrów grupy A.

W 2022r. nie stwierdzono przekroczeń dopuszczonych wartości parametrów wody. Wydano 3 bieżące oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. w Gdyni o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce**
Julita Gierasimiuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew (ePUAP)
2. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
3. a/a