



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, tel./fax 85 682 29 89

Hajnówka, dnia 2023.12.27

HK.045.31.2023

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Iwanki za 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn.zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sprawozdań z badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza
przydatność wody do spożycia z wodociągu Iwanki.

Badania jakości wody wykonywane były zgodnie z ustalonymi na 2023r. harmonogramami poboru próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B.

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 7 próbek wody, w tym 6 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

W próbce wody podawanej do sieci wodociągowej oraz w kranie u konsumenta stwierdzono przekroczenie mętności (na podstawie badania z dnia 01.06.2023r.). Po przeprowadzonych działaniach naprawczych przedstawiono wyniki badań wskazujące, że parametr mętności jest już w normie.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. w Gdyni o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce**
Julita Gierasimiuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew (ePUAP)
2. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
3. a/a