



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE**

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10  
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89  
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Hajnówce  
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10  
tel. 85 682 28 09, tel./fax 85 682 29 89

Hajnówka, dnia 2024.03.21

**Wójt Gminy Narew**  
**ul. A. Mickiewicza 101**  
**17-210 Narew**

HK.045.11.2024

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia za 2023r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce zgodnie z §23 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody dla gminy Narew za 2023r.

Na terenie gminy Narew bieżącym nadzorem sanitarnym objęto 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę: wodociąg Narew, Iwanki i Łosinka.

Próbki wody pobierane były przez uprawnionych pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przekazywane do badań laboratoryjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Oprócz nadzoru prowadzonego przez organ sanitarny, jakość wody do spożycia była kontrolowana również przez producentów w ramach kontroli wewnętrznej. Badania jakości wody wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości tj. Hamilton Poland LTD Sp. z o.o. w Gdyni.

**1. Wykaz producentów zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, wielkość produkcji wody i liczba zaopatrywanej ludności.**

Liczba mieszkańców gminy Narew na koniec 2022r. (wg GUS) wynosiła 3261 osoby. Z wody o kontrolowanej jakości korzystało 3246 osób. Część mieszkańców gminy zaopatrywanych było z wodociągów spoza gminy tj. wodociąg Klejniki, wodociąg Narewka, wodociąg Pawły i wodociąg gminny Bielsk.

L.p.	Producent wody /adres, nazwa/	Eksploatowany wodociąg	Zaopatrywane miejscowości	Produkcja wody m <sup>3</sup> /dobę	Liczba zaopatrywanej ludności
1.	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31 15-620 Białystok	Narew	Narew, Ancuty, Chrabostówka, Rybaki, Doratynka, Gradoczno, Makówka, Janowo, Kaczały, Kutowa, Waški, Skaryszewo, Cimochoy, Hajdukowszczyzna	260,0	1840
		Iwanki	Iwanki, Rohozy, Saki, Waniewo, Ogrodniki, Białki, Trześcianka, Odrynki, Gorędy, Bruszkowszczyzna	114,0	444
		Łosinka	Łosinka, Nowiny, Grodzisko, Koweła, Podborowisko, Krzywiec, Przybudki, Kotłówka, Usnarszczyzna	202,0	501
		<i>Wodociąg Klejniki*</i>	Tyniewicze Duże, Tyniewicze Małe, Istok, Łapuchówka, Radzki, Lachy, Gorodczyno	-	326
2.	<i>Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka</i>	<i>Wodociąg Narewka</i>	Gramotne	-	7
3.	<i>Gmina Zabłudów ul. Rynek 8 16-060 Zabłudów</i>	<i>*Wodociąg Pawły</i>	Soce, Puchły	-	100
4.	<i>Gmina Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski</i>	<i>*Wodociąg gminny Bielsk</i>	Koźliki	-	28

\* wodociąg spoza powiatu hajnowskiego

## 2. Jakość wody.

W ramach nadzoru nad jakością wody na terenie gminy łącznie zbadano 22 próbki wody, w tym 18 próbek w zakresie parametrów grupy A oraz 4 próbki parametrów grupy B.

W zakresie badanych parametrów jakości wody nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Jedynie w 3 próbkach (wodociąg Iwanki i Łosinka) stwierdzono nieznaczne przekroczenie dopuszczalnych wartości mętności.

L.p.	Eksploatowany wodociąg	Kwestionowane parametry w ciągu roku/czas trwania przekroczenia	Jakość wody na koniec 2023r.	Uzdatnianie wody
1.	Narew	-	przydatna	odżelazianie, odmanganianie, filtracja, napowietrzanie
2.	Iwanki	-	przydatna	odżelazianie, filtracja odmanganianie, napowietrzanie
3.	Łosinka	-	przydatna	odżelazianie, filtracja odmanganianie z zastosowaniem masy aktywnej typu G, napowietrzanie, dezynfekcja końcowa lampą UV
4.	<i>Klejniki</i>	-	<i>przydatna</i>	<i>odżelazianie, napowietrzanie, filtracja</i>
5.	<i>Narewka</i>	-	<i>przydatna</i>	<i>odżelazianie, filtracja, odmanganianie z zastosowaniem masy aktywnej typu G, dezynfekcja końcowa lampą UV</i>
6.	<i>*Pawły</i>	-	<i>przydatna</i>	-
7.	<i>**Bielsk Podlaski</i>	-	<i>przydatna</i>	-

\*wodociąg pod bezpośrednim nadzorem PSSE Białystok

\*\* wodociąg pod bezpośrednim nadzorem PSSE Bielsk Podlaski

### **3. Reakcje niepożądane.**

W 2023r. nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy Narew.

### **4. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze.**

Postępowanie administracyjne nie było prowadzone. Jedynie wystosowano wystąpienie w związku z krótkotrwałym przekroczeniem mętności. Administrator wodociągów podejmował działania naprawcze co doprowadziło do prawidłowych wartości powyższego parametru wody.

### **5. Wnioski.**

Mieszkańcy gminy Narew zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia dla zdrowia i życia ludzi, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych. Nieznaczne przekroczenie wartości mętności nie zagrażało zdrowiu konsumentów.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Hajnówce  
*Julita Gierasimiuk*  
/dokument podpisany elektronicznie/

#### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Narew  
ul. A. Mickiewicza 101  
17-210 Narew (ePUAP)
2. a/a